

生产建设项目水土保持设施

# 验收鉴定书

项 目 名 称 台城（胡林）220kV 输变电工程  
项 目 编 号 衡发改能源核准[2014]147 号  
建 设 地 点 河北省衡水市  
验 收 单 位 国网河北省电力有限公司衡水供电分公司

2019 年 9 月 5 日

## 一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

|                    |                                                   |      |     |
|--------------------|---------------------------------------------------|------|-----|
| 项目名称               | 台城(胡林)220kV 输变电工程                                 | 行业类别 | 输变电 |
| 主管部门<br>(或主要投资人)   | 国网河北省电力有限公司衡水供电公司                                 | 项目性质 | 新建  |
| 水土保持方案批复机关、文号及时间   | 衡水市行政审批局 衡行审工程许可〔2017〕000172 号<br>2017 年 9 月 18 日 |      |     |
| 水土保持方案变更批复机关、文号及时间 | /                                                 |      |     |
| 水土保持初步设计批复机关、文号及时间 | 国网河北省电力有限公司 冀电建设[2016]50 号<br>2017 年 9 月 18 日     |      |     |
| 项目建设起止时间           | 2017 年 9 月—2018 年 6 月                             |      |     |
| 水土保持方案编制单位         | 河北省电力勘测设计研究院（已更名为中国电建集团河北省电力勘测设计研究院有限公司）          |      |     |
| 水土保持初步设计单位         | 河北汇智电力工程设计有限公司                                    |      |     |
| 水土保持监测单位           | 河北环京工程咨询有限公司                                      |      |     |
| 水土保持施工单位           | 衡水衡源电力建设有限责任公司                                    |      |     |
| 水土保持监理单位           | 河北电力工程监理有限公司                                      |      |     |
| 水土保持设施验收<br>报告编制单位 | 河北景明工程技术有限公司                                      |      |     |

## 二、验收意见

2019年9月5日，国网河北省电力有限公司衡水供电分公司在石家庄市组织召开了台城(胡林)220kV输变电工程水土保持设施验收会。参加会议的有水土保持设施验收报告编制单位、水土保持方案编制单位、施工单位、监测单位和监理单位的代表和特邀专家，与会人员成立了验收组，名单附后。

验收组通过查看现场、听取相关单位的汇报，经审议，形成如下验收意见：

### （一）项目概况

台城(胡林)220kV输变电工程位于河北省衡水市安平县，建设内容包括新建台城(胡林)220kV变电站和辛集崔池、安平-崔池 $\pi$ 入台城(胡林)变220kV线路工程，线路全长10.28km(其中：西破口：5.14km；东破口：5.14km)，铁塔总基数39基。工程总投资为1.5亿元，建设期2017年9月至2018年6月。

### （二）水土保持方案批复情况（含变更）

河北省电力勘测设计研究受建设单位委托编制《台城(胡林)220kV输变电工程水土保持方案报告书》，2017年9月18日，报告书获得衡水市行政审批局的批复，批复文号为衡行审工程许可〔2017〕000172号。在后续的设计施工中，水土保持未做重大变更。

### （三）水土保持初步设计或施工图设计情况

2016年6月22日，国网河北省电力有限公司以“冀电建设[2016]50号”文批复了台城(胡林)220kV输变电工程的初步设计。

#### （四）水土保持监测情况

河北环京工程咨询有限公司受建设单位委托，承担该项目的水土保持监测工作，2019 年 8 月监测单位编制完成了该项目水土保持监测总结报告，报告认为水土保持设施发挥了保持水土、控制流失的作用，六项指标满足方案设定目标。

#### （五）验收报告编制情况及主要结论

河北景明工程技术有限公司受建设单位委托，承担该项目的水土保持设施验收报告编制工作。在工程建设过程中落实的防治措施主要包括：变电站内雨水管道长度 410m，雨水检查井 10 座，铺碎石面 1687 m<sup>2</sup>，铺透水砖面积 3782 m<sup>2</sup>；临时排水沟 415m，临时遮盖 2010m<sup>2</sup>。进站道路土地整治 0.02hm<sup>2</sup>。施工生产生活区土地整治 0.48hm<sup>2</sup>；临时排水沟 282m，临时遮盖 1650m<sup>2</sup>。塔基区表土剥离 0.52hm<sup>2</sup>，表土剥离量 1560m<sup>3</sup>，土地整治 0.52 hm<sup>2</sup>；临时遮盖 1230m<sup>2</sup>。施工区土地整治 0.78hm<sup>2</sup>，临时遮盖 3150m<sup>2</sup>。施工便道区土地整治 0.60hm<sup>2</sup>。实际完成水土保持措施投资 176.706 万元，其中，工程措施投资 136.37 万元，临时措施投资 13.82 万元，独立费用 24.36 万元。水土保持补偿费已缴纳。验收报告认为项目建设中实施的水土保持措施针对项目特点，各项水土流失防治措施基本合理，水土保持措施效果明显，有效地防治了因项目建设产生的水土流失。

#### （六）验收结论

台城(胡林)220kV 输变电工程实施过程中落实了水土保持方案及批复文件要求，完成了水土流失预防和治理任务，水土流失防治指标

达到水土保持方案确定的目标值，符合水土保持设施验收的条件，同意该项目水土保持设施通过验收。

#### （七）后续管护要求

项目水土保持设施通过验收后，建设单位应切实落实水土保持设施后续管护工作，及时补植和维修损毁的水土保持措施，确保各项水土保持设施长期发挥效益。

### 三、验收组成员签字表

| 分 工    | 姓 名 | 单 位                        | 职务/职称    | 签 字                                                                                   | 备 注                |
|--------|-----|----------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 组长     | 宫殿楼 | 国网河北省电力有限公司<br>衡水供电分公司     | 高 工      |    | 建设单位               |
| 成<br>员 | 陈起军 | 河北景明工程技术<br>有限公司           | 工程师      |    | 验收报告<br>编制单位       |
|        | 李旗凯 | 河北环京工程咨询<br>有限公司           | 工程师      |    | 监测单位               |
|        | 任炜军 | 河北电力工程监理<br>有限公司           | 总 监      |   | 监理单位               |
|        | 肖金强 | 中国电建集团河北省电力<br>勘测设计研究院有限公司 | 高 工      |  | 水土保持<br>方案编制<br>单位 |
|        | 牛志杰 | 衡水衡源电力建设有限<br>责任公司         | 项目<br>经理 |  | 施工单位               |
|        | 闫秀平 | 特邀专家                       | 正 高      |  |                    |
|        | 贾志军 | 特邀专家                       | 正 高      |  |                    |