

# 生产建设项目水土保持设施 验收鉴定书

项目名称 农村供水保障体系省级筹建设工程  
(宁晋县段水厂以下工程)

项目编号 冀发改农经〔2021〕99号

建设地点 邢台市宁晋县

验收单位 农村供水保障体系省级筹建设工程  
宁晋县建设管理处

2024年03月29日

## 一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

项目名称	农村供水保障体系省级筹建工程 (宁晋县段水厂以下工程)	行业类别	引调水工程
主管部门 (或主要投资人)	河北供水有限责任公司	项目性质	新建
水土保持方案批复机关、文号及时间	河北省水利厅 冀水审〔2021〕3335号 2021年4月30日		
水土保持方案变更批复机关、文号及时间		\	
水土保持初步设计批复机关、文号及时间		河北省水利厅 冀水农〔2021〕10号 2021年3月23日	
项目建设起止时间		2021年8月—2022年10月	
水土保持方案编制单位		河北省水利水电勘测设计研究院集团有限公司 河北省水利规划设计研究院有限公司	
水土保持初步设计单位		河北省水利规划设计研究院有限公司	
水土保持监测单位		河北环京工程咨询有限公司	
水土保持施工单位		河北省水利工程局集团有限公司	
水土保持监理单位		天津市冀水工程咨询中心有限公司	
水土保持设施验收报告编制单位		河北景明工程技术有限公司	

## 二、验收意见

根据《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保〔2017〕365号）和《生产建设项目水土保持设施自主验收规程（试行）》（办水保〔2018〕133号），2024年03月29日，农村供水保障体系省级筹建工程宁晋县建设管理处在邢台市宁晋县主持召开了农村供水保障体系省级筹建工程（宁晋县段水厂以下工程）水土保持设施验收会。参加会议的有水土保持设施验收报告编制单位、水土保持监测单位、水土保持监理单位、水土保持方案编制单位、施工单位的代表，与会人员成立了验收组，名单附后。

验收组察看了项目现场，观看了影像资料，查阅了技术资料，听取相关单位的汇报，经审议，形成如下验收意见：

### （一）项目概况

农村供水保障体系省级筹建工程（宁晋县段水厂以下工程）位于河北省邢台市宁晋县，占地面积 263.87hm<sup>2</sup>。主要建设内容包括 2 座现有水厂和 2 座拟建水厂与 17 座联村配水站的管网连通工程，线路总长 122.80km，管径 160 ~ 400mm，沿线布置阀井 250 座。项目总投资 11174 万元，其中土建投资 4458 万元。

主体工程于 2021 年 08 月开工建设，2022 年 10 月建成。

### （二）水土保持方案批复情况（含变更）

2021 年 4 月 30 日，河北省水利厅以“冀水审〔2021〕3335 号”文对《农村供水保障体系省级筹建工程水土保持方案报告书》予以批复。项目实施过程中无重大变更。

### (三) 水土保持初步设计或施工图设计情况

主体工程初步设计中包含了水土保持章节，在实际施工中将水土流失防治措施纳入到工程建设管理中。

### (四) 水土保持监测情况

2023年04月，建设单位委托河北环京工程咨询有限公司承担该项目水土保持监测工作。监测单位编制了水土保持监测实施方案、季报和监测总结报告。监测结果表明，项目建设期间各防治分区采用的水土保持措施合理可行，适宜于具体建设情况，工程布局合理，运行情况良好，各项水土保持设施均能发挥其功能，三色评价综合得分92分，结论为“绿色”。

### (五) 验收报告编制情况和主要结论

2023年04月，建设单位委托河北景明工程技术有限公司承担该项目水土保持设施验收报告编制工作，勘查了项目现场，复核了工程量，并在监测总结报告和监理报告的基础上编制完成了水土保持设施验收报告。结论为：水土流失治理度96.29%，土壤流失控制比1.11，渣土防护率97.50%，表土保护率96.89%。完成水土保持投资2276.00万元，水土保持补偿费免征。本项目的水土保持设施达到了方案的要求，符合验收条件。

### (六) 验收结论

验收组认为：该项目建设过程中基本落实了水土保持方案及批复文件要求的各项水土保持措施，完成了水土流失预防和治理任务，水土流失防治指标达到水土保持方案确定的目标值，符合水土保持设施

验收的条件，同意该项目水土保持设施通过验收。

#### （七）后续管护要求

水土保持设施验收通过后，应加强水土保持设施管护，确保其长期发挥水土保持效益。

### 三、验收组成员签字表

分工	姓名	单位	职务/职称	签字	备注
组长	王保忠	农村供水保障体系省级 筹建工程宁晋县建设 管理处	处长		建设单位
	柳新征程	农村供水保障体系省级 筹建工程宁晋县建设 管理处	技术 负责人		建设单位
	王鹏飞	河北景明工程技术 有限公司	工程师		验收报告 编制单位
成员	王富	河北环京工程咨询 有限公司	高工		监测单位
	韩秀才	天津市冀水工程咨询 中心有限公司	总监		监理单位
	张会芹	河北省水利规划设计 研究院有限公司	正高		水保方案 编制单位
	程雅斌	河北省水利工程局 集团有限公司	项目经理		施工单位